

GMINNY ZAKŁAD KOMUNALNY  
97-200 Tomaszów Maz.  
ul. Prez. I. Mościckiego 31/33  
tel. 044 724 70 83  
NIP 773-22-71-156 REGON 592201375

## Wszyscy Oferenci

Nasz znak: GZK,7038-09/09/11

Data: 2011-07-25.

### WYJAŚNIENIE nr 2

**Dotyczy: treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w przetargu na rozbudowę stacji wodociągowej w Wiadernie.**

W związku z zapytaniem jednego z potencjalnych oferentów odnośnie treści siwz uprzejmie wyjaśniam:

**Pytanie:** Z jakiego materiału należy wykonać poszycie zewnętrzne zbiornika retencyjnego?

**Odpowiedź.**

Na projektowanej warstwie ocieplenia zbiornika należy wykonać poszycie zbiornika z blachy stalowej trapezowej w kolorystyce uzgodnionej z inwestorem.

KIEROWNIK

  
mgr Edmund Król