

Tomaszów Maz. dnia 14.02.2013 r.

Znak: RZ.271.4.2013

**Wszyscy Wykonawcy
biorący udział w postępowaniu**

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest „Budowa dwóch boisk (wielofunkcyjnego boiska do piłki ręcznej, koszykówki i piłki siatkowej i boiska do tenisa ziemnego) oraz bieżni ze skocznią w dal przy Zespole Szkół w Wiadernie, gmina Tomaszów Mazowiecki”.

**WYJAŚNIENIE Nr 1
TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
Znak sprawy RZ.271.4.2013**

W związku z pytaniami dotyczącymi zapisów specyfikacji istotnych warunków zamówienia, złożonymi przez wykonawcę, działając w imieniu Zamawiającego, na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z 29.1.2004r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.), wyjaśniam co następuje:

Pytanie nr 1

W nawiązaniu ogłoszonego przetargu składamy zapytanie do specyfikacji SIWZ czy zamawiający dopuszcza zastosowanie równoważnika dla słupów oświetleniowych stalowych na słupy oświetleniowe wykonane z innego materiału np. słupy oświetleniowe wykonane z kompozytów polimerowych wzmocnianych włóknem węglowym. Ewentualne zastosowanie słupów kompozytowych nie podwyższy kosztów inwestycji, a przyniesie dodatkowe korzyści wynikające z unikalnych cech i właściwości materiału kompozytowego.

Odpowiedź na pytanie nr 1:

Projektant (działając w uzgodnieniu z Zamawiającym) przyjmując rozwiązania projektowe, kierował się swoimi potrzebami i oczekiwaniami, w szczególności względami eksploatacyjnymi i estetycznymi. W projekcie budowlanym przyjęto słupy oświetleniowe aluminiowe o wys. 10 m i określonej wytrzymałości. Zamawiający nie dopuszcza wbudowania innych słupów niż aluminiowe.

WÓJT GMINY

Franciszek Szmigiel

a/a K.Sz.