

GMINA TOMASZÓW MAZOWIECKI

97-200 Tomaszów Maz.
ul. Prezydenta I. Mościckiego 4
☎ 0447246409, fax 0447235033
REGON 590648333
NIP 773-22-82-071

Tomaszów Maz. dnia 31.05.2013 r.

Znak: RZ.271.10.2013

**Wszyscy Wykonawcy
biorący udział w postępowaniu**

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest „Przebudowa ciągu dróg gminnych w miejscowości Cekanów, obejmująca ulice Jagielły, Główną i Topolową”.

**WYJAŚNIENIE Nr 1
TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
Znak sprawy RZ.271.10.2013**

W związku z pytaniami dotyczącymi zapisów specyfikacji istotnych warunków zamówienia, działając w imieniu Zamawiającego, na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z 29.1.2004r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.), wyjaśniam co następuje:

Pytanie nr 1

W związku z udziałem naszej firmy w niniejszym postępowaniu zwracam się z prośbą o podanie powierzchni w [m²] dla geowłókniny ochronnej – pozycja 23 d. 3 kosztorysu wraz z podaniem jej parametrów.

Odpowiedź na pytanie nr 1:

1. Powierzchnia geowłókniny - 61,5 m² (w opisie poz. kosztorysowej wskazano normę 1,5 m²/m³, powinno być 15 m²/m³)
2. Parametry geowłókniny w załączeniu

WÓJT GMINY
Franciszek Szmagiel

.....

Wskaźnik	Jednostka	Wartość średnia
Masa powierzchniowa	g/m ²	200
Grubość 2 kPa 20 kPa 200 kPa	mm	2,3 1,8 1,2
Wytrzymałość na rozciąganie wzdłuż wszerz	kN/m	14,5 17,5
Wydłużenie przy zerwaniu wzdłuż wszerz	%	70 75
Odporność na przebicie dynamiczne	mm	15
Odporność na przebicie statyczne	kN	2,4
Charakterystyczna wielkość porów	mm	0,08
Wodoprzepuszczalność w kierunku prostopadłym	m/s	0,078
Zdolność przepływu wody w płaszczyźnie 20kPa, i=1	m ² /s	5,3E-6