

Tomaszów Mazowiecki, dnia 13.06.2013 r.

Znak: RZ.271.12.2013

**Wszyscy Wykonawcy
biorący udział w postępowaniu**

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest „Urządzenie terenów rekreacyjnych przy ul. Ostrowskiego w Smardzewicach”.

**WYJAŚNIENIE Nr 1
TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
Znak sprawy RZ.271.12.2013**

W związku z pytaniami dotyczącymi zapisów specyfikacji istotnych warunków zamówienia, złożonymi przez wykonawcę, działając w imieniu Zamawiającego, na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z 29.1.2004r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.), wyjaśniam co następuje:

Pytanie nr 1:

Czy Zamawiający dopuszcza użycie w urządzeniach zabawowych konstrukcji z drewna iglastego, bezrdzeniowego o profilu kwadratowym. Drewno jest przecierane krzyżowo (bezrdzeniowo), co eliminuje do minimum tendencje do powstawania szczelin w wyniku zmieniających się warunków atmosferycznych. Urządzenia zabawowe o proponowanej konstrukcji posiadają certyfikaty na zgodność z normami, co oznacza, że zgodnie z wymaganiami jednostki certyfikującej posiadają obliczenia konstrukcyjne (nośności i wytrzymałości) w celu zapewnienia jakości i bezpieczeństwa użytkowników.

Odpowiedź na pytanie nr 1:

Zamawiający zgodnie z dokumentacją techniczną na plac zabaw oraz opisem przedmiotu zamówienia wymaga użycia w urządzeniach stanowiących wyposażenie terenów rekreacyjnych konstrukcji z drewna sosnowego, bezrdzeniowego, z zastosowaniem ciśnieniowo-próżniowej impregnacji. Wymaga się zastosowania belek o przekroju okrągłym.

WÓJT GMINY
Franciszek Szniągiel

.....

a/a