

Tomaszów Mazowiecki, dnia 18.06.2013 r.

**Wszyscy Wykonawcy
biorący udział w postępowaniu**

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest **Budowa boiska sportowego wielofunkcyjnego o nawierzchni poliuretanowej wraz z ogrodzeniem i oświetleniem przy Szkole Podstawowej w Chorzęcinie**

**WYJAŚNIENIE Nr 2
TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
Znak sprawy RZ.271.13.2013**

W związku z pytaniami dotyczącymi zawartości projektu budowlanego, obejmującego szerszy zakres niż przedmiot zamówienia, działając w imieniu Zamawiającego, na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z 29.1.2004r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.), wyjaśniam co następuje:

Przedmiotem zamówienia jest tylko budowa boiska sportowego wielofunkcyjnego wraz z ogrodzeniem i oświetleniem boiska. Niniejsze zamówienie nie obejmuje budowy parkingu samochodowego i pętli autobusowej.

Konstrukcja nawierzchni:

- grunt rodzimy
- pospółka grubości 15 cm
- beton wodoprzepuszczalny C16/20 B-20 grubości 15 cm
- nawierzchnia poliuretanowa grubości 1,3 cm

W załączeniu przedkładamy opis techniczny do projektu budowlanego, obejmujący budowę boiska wielofunkcyjnego wraz z ogrodzeniem i oświetleniem oraz projekt zagospodarowania terenu, sporządzony przez Pracownię Projektową

W prowadzonym postępowaniu obowiązują zapisy S.I.W.Z. oraz załączonego opisu technicznego.

WÓJT GMINY
Franciszek Szmigiel