


Nr obwodu	A	B	C	1	2	3	4	5
Nazwa obwodu	Zasilanie rozdzielnic	Ochrona przepięciowa	Sygnalizacja napięcia	Kocioł c.o. Sterownik kotła	Pompy wody	Pompy wody	Gniazda ogólnego przeznaczenia	Oświetlenie podstawowe
Nr / nazwa pomieszczenia	-	-	-	Kotłownia (7)	Kotłownia (7)	Kotłownia (7)	Kotłownia (7)	Kotłownia (11) Kotłownia (12)
Moc zainstalowana	3,6kW	-	-	0,5kW	0,5kW	0,5 kW	2,0 kW	0,1W
Moc zapotrzebowana	0,65kW	-	-	0,3kW	0,1kW	0,1kW	0,1 kW	0,06kW

		Firma KUBI		mgr inż. Krzysztof Bąpol	
		97-200 Tomaszów Maz. ul. Ks. Popiełuszki 65			
NAZWA INWESTYCJI		BRANŻA: INSTALACJA ELEKTRYCZNA		PROJEKT WYKONAWCZY	
ADRES INWESTYCJI		Termomodernizacja budynku Świątliwy Wjejskiej i OSP w Chorzęchnie		TERMO-MODERNIZACJA	
INWESTOR		Chorzęchn 73, gm. Tomaszów Maz., dz. nr ew. 241			
SPRAWDZAJĄCY:		Gmina Tomaszów Mazowiecki			
		ul. Mościckiego 4, 97-200 Tomaszów Mazowiecki		PROJEKTANT:	
TEMAT: SCHEMAT STRUKTURALNY RZDZIELNICY - R2 -				NR RYS.	
DATA: Syczeń 2016 r.		SKALA:		E10	