


Nr obwodu	A	B	C	1	2	3		4	5	6	7	8
Nazwa obwodu	Zasilanie rozdzielnic	Ochrona przepięciowa	Sygnalizacja napięcia	Zestaw instalacyjny Z11, Z12	Zestaw instalacyjny Z13, Z14	Oświetlenie podstawowe	Oświetlenie podstawowe	Oświetlenie podstawowe	Oświetlenie zewnętrzne	Sygnalizator akustyczny "syrena"	Szafa monitoringu	Złącze instalacyjne Z15
Nr / nazwa pomieszczenia	-	-	-	OSP (5)	OSP (6)	Biuro OSP (1)	Pom. 2 - 4	Garaż OSP (5,6)	zew.	zew.	Biuro OSP (1)	zew.
Moc zainstalowana	8,4kW	-	-	3,0kW	3,0kW	0,5kW	0,2kW	0,6kW	0,05kW	3,0kW	1,0kW	-kW
Moc zapotrzebowana	6,75kW	-	-	1,0kW	1,0kW	0,5kW	0,1kW	0,6kW	0,05kW	3,0kW	0,5kW	-kW

	Firma KUBI		mgr inż. Krzysztof Bąpol	
	97-200 Tomaszów Maz. ul. Ks. Popiełuski 65			
NAZWA INWESTYCJI	BRANŻA: INSTALACJA ELEKTRYCZNA		PROJEKT WYKONANCY	
ADRES INWESTYCJI	Termomodernizacja budynku Świetlicy Wiejskiej i OSP w Chorzęchwie		TERMO-MODERNIZACJA	
INWESTOR	Chorzęch 73, gm. Tomaszów Maz., dz. nr ew. 241			
SPRAWDZAJĄCY:	Gmina Tomaszów Mazowiecki		PROJEKTANT:	
	ul. Mościckiego 4, 97-200 Tomaszów Mazowiecki			
TEMAT: SCHEMAT STRUKTURALNY RZDZIELNICZY - R1 -				NR RYS. E9
DATA: Sierpień 2016 r.		SKALA:		