

GMINA TOMASZÓW MAZOWIECKI

97-200 Tomaszów Maz.
ul. Prezydenta I. Mościckiego 4
tel. 44 724 64 09 ; fax 44 723 50 33
REGON 590648333 NIP 773-22-82-071

Tomaszów Maz. 22.06.2017r.

Znak: RZ.271.10.2017

**Wszyscy Wykonawcy
biorący udział w postępowaniu**

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „**Rozbudowa budynku dydaktyczno-oświatowego Zespołu Szkół w Wiadernie na potrzeby szkoły podstawowej i przedszkola**”

**WYJAŚNIENIE Nr 1
TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
Znak sprawy RZ.271.10.2017**

W związku z pytaniami dotyczącymi zapisów specyfikacji istotnych warunków zamówienia, złożonymi przez Wykonawców, działając w imieniu Zamawiającego, na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z 29.1.2004r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015r., poz. 2164 z późn. zm.), wyjaśniam co następuje:

Pytanie nr 1:

Dlaczego podjazd dla niepełnosprawnych nie ma żadnego fundamentowania – proszę o uzupełnienie rysunku rzutu fundamentów.

Odpowiedź na pytanie nr 1:

Projekt architektoniczny przewiduje jedynie założenie w jaki sposób należy zapewnić dostępność budynku dla niepełnosprawnych. Z uwagi na istnienie na rynku szeregu rozwiązań typowych Wykonawca sam ma dobrać pochylnię w zależności od dostępności na lokalnym rynku. Wybrane rozwiązanie typowe musi być kompletne - czyli posiadać rozwiązanie fundamentowania zarówno w zakresie geometrii jak i konstrukcji.

WOJTY GMINY
Franciszek Szmagiel

a/a