

**WARUNKI PRZYŁĄCZENIA DLA BUDOWY
SIECI WODOCIĄGOWEJ**

Znak: GZK.7020-1/16

Tomaszów Maz./data: 2016-01-04.

**Gmina Tomaszów Maz.
ul. I. Mościckiego 4
97-200 Tomaszów Maz.**

WARUNKI PRZYŁĄCZENIA

do sieci wodociągowej w m. Smardzewice-Wąwał (łącznik)

Na podstawie § 6, ust. 2 Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków w Gminie Tomaszów Maz. stanowiącego załącznik do uchwały nr VIII/76/03 Rady Gminy Tomaszów Maz. z dnia 30 września 2003 r. oraz w związku z wnioskiem z dnia 22 Grudnia 2015 r. Gminny Zakład Komunalny w Tomaszowie Maz. informuje, że sieć wodociągową w m. Smardzewice-Wąwał (łącznik) należy projektować według następujących zasad:

1. Sieć wodociągową należy zaprojektować i wykonać z rur PE Ø 225 PN16.
2. Armatura żeliwna PN 10.
3. Włączenie do sieci wodociągowej m. Smardzewice ul. Bohdana Łozińskiego działka nr ewid. 1564 włączenie w projektowaną sieć do Osiedla „Biała Góra” następnie Tomaszów Maz. ul. Frycza Modrzewskiego działka nr ewid. 180 włączenie Wąwał ul. Długa w dz. nr ew. 168 na wysokości ulicy Sadowej.
4. Przeprojektować odcinek sieci wodociągowej z Ø 110 na Ø 225 w m. S-ce ul. Główna , działka nr ewid. 2552. Zgodnie z załącznikiem nr 1 do warunków tech.
5. Zaprojektować hydranty pożarowe zgodnie ze stosownym rozporządzeniem.
6. Wykonany projekt należy uzgodnić w ZUDP w Starostwie Powiatowym.
7. Wykonana sieć przed zasypaniem podlega odbiorowi technicznemu oraz inwentaryzacji powykonawczej.
8. Opracowany projekt winien być zgodny warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci wodociągowych COBRITI INSTAL ZESZYT 3.
9. Niniejsze warunki pozostają ważne przez okres 2 lat od daty ich wydania.

KIEROWNIK

mgr Edmund Król