

GMINNY ZAKŁAD KOMUNALNY
97-200 Tomaszów Maz.
ul. Prez. I. Mościckiego 31/33
tel. 044 724 70 83
NIP 773-22-71-156 REGON 592201575

MPD Biuro Projektowe
Paweł Pająk

ul. Św. Antoniego 54

97-200 Tomaszów Maz.

Nasz znak: GZK.7020-81/11/16

Data: 2016-06-09.

W odpowiedzi na Pani wniosek z dnia 9 czerwca 2016 r. informujemy, że przedłużamy warunki techniczne do projektowania sieci wodociągowej, połączenia wodociągów Smardzewice – Twarda znak: GZK.7020-81/11 z dnia 1 sierpnia 2011 r. do dnia **09-06-2017 r.**

KIEROWNIK


mgr Edmund Król

GMINNY ZAKŁAD KOMUNALNY
97-200 Tomaszów Maz.
ul. Prez. I. Mościckiego 31/33
tel. 044 724 70 83
NIP 773-22-71-156 REGON 592201375

MPD Biuro Projektowe
Paweł Pająk

ul. Św. Antoniego 52 lok. 2

97-200 Tomaszów Maz.

Nasz znak: GZK-7020-81/11

Data: 2011-08-01.

WARUNKI TECHNICZNE

W odpowiedzi na wniosek z dnia 30 lipca 2011 r. podajemy warunki techniczne do projektowanej sieci wodociągowej połączenie wodociągów Smardzewice – Twarda, gm. Tomaszów Maz.

1. Włączenie do *istniejących linii wodociągowych w Smardzewicach, Twardej i Treście.*
2. Projekt techniczny podlega uzgodnieniu w Gminnym Zakładzie Komunalnym w Tomaszowie Maz. ul. I. Mościckiego 31/33.
3. Warunki dodatkowe: *zaprojektować sieć wodociagową od ul. Głównej w Smardzewicach do ul. Głównej w Twardej i ul. Wczasowej w Treście, wraz z hydrantami ppoż. Lokalizacja zasuw i hydrantów winna być oznaczona tabliczką orientacyjną zgodną z PN. Przebieg sieci oznaczyć należy taśmą ostrzegawczą - lokalizacyjną (metalizowaną).*
4. Warunki szczegółowe wykonania sieci wodociągowych określa załącznik do niniejszych warunków technicznych.

Otrzymują:

1. MPD Biuro Projektowe.
2. A/a.

KIEROWNIK

mgr Edmund Król

ZAŁĄCZNIK

Do Warunków Technicznych znak: GZK-7020-81/11 z dnia 1 sierpnia 2010 r.

Warunki szczegółowe wykonania sieci i przyłączy wodociągowych

Inwestor realizujący sieci i przyłącze wodociągowe lub kanalizacyjne zobowiązany jest do:

I. Opracowania projektu w oparciu o warunki techniczne i aktualne przepisy budowlane.

II. Przed przystąpieniem do wykonania przyłącza inwestor zobowiązany jest do:

1. Uzgodnienia projektu w Zespole Uzgadniania Dokumentacji w Tomaszowie Maz.
2. Uzyskania zezwolenia na prowadzenie robót w pasie drogowym.
3. Opracowania projektu na rozwiązanie kolizji projektowanego przyłącza z istniejącym uzbrojeniem nad i podziemnym oraz dokonania niezbędnych uzgodnień.
4. Powiadomienia Gminnego Zakładu Komunalnego w Tomaszowie Maz. o terminie rozpoczęcia robót.

III. Przyłącze należy wykonać zgodnie z projektem i niniejszymi warunkami technicznymi.

IV. Po wykonaniu przyłącza inwestor zobowiązany jest do:

1. Powiadomienia Gminnego w Tomaszowie Maz. o zakończeniu robót celem ich odbioru, oplombowania wodomierza i spisania protokołu końcowego.
2. Zgłoszenia do Terenowej Stacji Sanitarnej - Epidemiologicznej w Tomaszowie Maz. badania wody z przyłączy.
3. Zlecenia w pracowni geodezyjnej wykonania inwentaryzacji powykonawczej przyłączy.
4. Zawarcia umowy na dostawę wody z Gminnym Zakładem Komunalnym w Tomaszowie Maz.

V. Gminny Zakład Komunalny w Tomaszowie Maz. informuje ponadto, że :

1. Zastrzegamy możliwość czasowych przerw w dostawie wody, spowodowanych pracami konserwacyjno-remontowymi lub przerwami w dostawie energii elektrycznej.
2. Inwestor ponosi odpowiedzialność prawną i materialną za powstałe w trakcie wykonywania robót uszkodzenia uzbrojenia podziemnego i nadziemnego.
3. Warunki niniejsze tracą ważność po upływie jednego roku od daty wydania.

VI. Stwierdzenie pobierania wody lub odprowadzania ścieków bez oplombowania wodomierza, spisania stosownego protokołu odbioru oraz zawarcia umowy na zaopatrzenie w wodę spowodują pociągnięcie do odpowiedzialności karnej i zwrotu należnych opłat za pobraną wodę.

VII. Zgodnie z art. 29, 30 i 31 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. Nr 80, poz. 718 ze zmianami) przed przystąpieniem do wykonania robót inwestor zobowiązany jest do uzyskania stosownych zezwoleń i zgłoszenia zamiaru wykonania robót do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Tomaszowie Maz. ul. Barlickiego 23.

Załącznik: mapa sytuacyjno-wysokościowa.

KIEROWNIK

mgr Edmund Król