

GMINA TOMASZÓW MAZOWIECKI

97-200 Tomaszów Maz.
ul. Prezydenta I. Mościckiego 4
☎ 0447246409; fax 0447235033
REGON 590648333
NIP 773-22-82-071

Data: 01.04.2009 r.

**Wszyscy Wykonawcy
zainteresowani postępowaniem**

Znak: RI.341-4/09

dot. przetargu na utwardzenie drogi wewnętrznej płytami ażurowymi o pow. 3220 m² i szer. 4,0 m w miejscowości Wąwał ul. Długa, gm. Tomaszów Maz.

WYJAŚNIENIE nr 2

W odpowiedzi na zapytanie od jednego z oferentów dot. treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, czy można zastąpić płyty żelbetowe wielootworowe o wym. 1,0x0,75x0,12m zbrojone podwójną siatką, wykonane z betonu B-30 na płyty żelbetowe wielootworowe typu YOMB o wym. 1000x750x10cm wykonaną zgodnie z PN-EN 206-1 z betonu o klasie wytrzymałości C30/37, klasa ekspozycji (agresywne oddziaływanie zamrażania/rozmarzanie) XF3 (poziome powierzchni betonowe narażone na deszcz i zamrażanie), dwukrotnie zbrojone siatką stalową o średnicy 6 mm?

Odpowiedź: Nie. Jednocześnie informuję, że wskazane przez Zamawiającego płyty betonowe zgodnie z §10 pkt. 2 umowy stanowiącej załącznik nr 4 do siwz muszą posiadać atest lub co najmniej deklarację zgodności, mówiące o spełnieniu wymagań normowych i przydatności do stosowania w budownictwie.

a/a

Z-CA WÓJTA

mgr inż. Franciszek Szmigiel