

Wszyscy Oferenci

Nasz znak: GZK-7038-05/09/10

Data: 2010-06-18.

WYJAŚNIENIE

Dotyczy: treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w przetargu na wykonanie studni głębinowej w Smardzewicach.

W związku z zapytaniem jednego z potencjalnych oferentów odnośnie treści siwz uprzejmie wyjaśniam:

Pytanie: proszę o udzielenie nam informacji czy możemy przystąpić do przetargu, jeśli wykonanie studni nastąpi metodą obrotową na prawy obieg wody. Pragniemy podkreślić, iż jest to metoda bardzo skuteczna, a także tańsza w porównaniu do wiercenia udarowego. Metoda obrotowa na prawy obieg płuczki stosowana zarówno w Polsce jak i całej Europie. Efekty wiercenia w porównaniu do innych metod są dużo lepsze?

Odpowiedź: po konsultacji z projektantem – autorem projektu prac geologicznych na odwiercenie studni zastępczej nr II bis oraz likwidację studni nr II na ujęciu komunalnym w Smardzewicach – informujemy, że z uwagi na warunki geologiczne, potrzebę uzyskania możliwie największej wydajności studni oraz możliwe przy zastosowaniu w/w metody wiercenia trudności z usunięciem flory bakteryjnej z otworu studziennego, roboty wiertnicze wykonywać należy zgodnie z projektem prac geologicznych.

Pozostałe warunki siwz pozostają bez zmian.

KIEROWNIK


mgr Edmund Król