

- i Odbioru Robót Budowlano Montażowych cz II Roboty Instalacji Sanitarnych i Przemysłowych i z Warunkami Technicznymi Wykonania i odbioru Kotłowni
- Podczas wykonywania robót przestrzegać przepisów BHP.i P-poz

ZESTAWIENIE URĄDZEŃ I ARMATURY W KOTŁOWNII OLEJOWEJ i instalacji C.O.

POZ.	WYSZCZEGÓLNIENIE	J.M.	ILOŚĆ	DOSTAWCA
1	2	3	4	5
1.	Kocioł gazowy Logano G 125 – 32kW Z palnikiem logatop SE	szt.	1	Buderus
2.	Urządzenie regulacyjne logomatic –2107 Z automatyką pogodową i czujnikiem c.w.u.	szt.	1	Buderus
3.	Czujnik temperatury wody w kotle	szt.	1	
4.	Zespół bezpieczeństwa KGS/mini G125 - Zawór bezpieczeństwa Syr Dn 15 mm - Odpowietrznik Dn 15 mm - Manometr	kpl.	1	Buderus
5.	Zawór kulowy odcinający Dn 32 mm połączenie gwintowane	szt.	4	Perfexim
6.	Filtr siatkowy do inst. CO. Dn 32 mm	szt.	1	Perfexim
7.	Pompa obiegowa Grundfos typu UPE 25-60A , napięcie 230 V Pobór mocy 100 W	Kpl.	1	Grundfos
8.	Manometr tarczowy zwykły M-100 0.6 MPa Z kurkiem manometrycznym	szt	2	KFM
9.	Termometr w oprawie prosty Dn 15 mm 100 °C	szt	3	
10.	Magnetofiltr Dn 32 mm połączenie gwintowane	szt	1	
11.	Naczynie wzbiorcze typu Flexcon Top 25 /2,0 O pojemności całkowitej Vn = 25 L	szt	1	Flamco
12.	Zawór spustowy Dn 15 mm	szt	1	
13.	Podłączenie grzejnika Purmo od dołu	kpl	18	
14.	Odpowietrznik automatyczny z zaworem stopowym Dn 15 mm	szt	6	TACO
15.	Zawór grzejnikowy Dn 15 mm Oventrop wbudowany w grzejnik z głowicą termostatyczną Uni XH	szt	18	Oventrop
16.	Odpowietrznik ręczny przy grzejniku	Szt	22	
17.	Zawór kulowy odcinający Dn 25 mm połączenie gwintowane	szt	4	Perfexim
18.	Filtr siatkowy do inst. CO. Dn 32	szt.	1	Perfexim
19.	Pompa obiegowa Grundfos typu UPS 25-30A napięcie 230 V Pobór mocy 25-55 W	szt	1	Grundfos
20.	Zawór zwrotny Dn 32 mm , połączenie gwintowe	szt	1	Perfexim
21.	Czujnik temperatury wody w zasobniku cwu.	szt	1	Buderus