



WA.ZUZ.3.421.592.2018.DŁ

według rozdzielnika

Na podstawie art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U z 2017 r. poz. 1257 ze zm.) Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Zarząd Zlewni w Piotrkowie Trybunalskim

**zawiadamia,**

że zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek z dnia 31.07.2018 r. Pana Pawła Laśkiewicza działającego na podstawie upoważnienia z dnia 21.09.2017 r znak: ZDP.212.12.2017 w imieniu i na rzecz Zarządu Dróg Powiatowych w Tomaszowie Mazowieckim, ul. Św. Antoniego 41, 97-200 Tomaszów Mazowiecki, w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na:

#### **1. Wykonanie urządzeń wodnych:**

- wylotów z przykanalików wykonanych z rur PVC o średnicy D= 200 mm w ochronnych rurach stalowych, z kratkami zabezpieczającymi na odpływie do rowów – szt. 12, w lokalizacji drogi od km 02+184,00 (wylot WP1) do km 02+628,30 (wylot WP12)
- rowów otwartych wraz z ciągami przepustów po zjazdami: lewostronnych o łącznej długości L = 2617,00 m od km 00+025,00 do km 02+630,00 wraz z ciągiem przepustów pod zjazdami – szt. 81 oraz prawostronnych o łącznej długości L = 508,00 m od km 00+000,00 do km 00+460,00 i od km 01+921,00 do km 01+969,00 L = 48,00 m wraz z ciągiem przepustów pod zjazdami - szt. 12
- studni chłonnych do wprowadzania do ziemi wód opadowych i roztopowych:
  - wierconych - szt. 3, o średnicy D= 1200 mm i głębokości h= 8,0 m każda, w lokalizacji drogi:
    - studnia chłonna SCH1 – km 01+200,00
    - studnia chłonna SCH2 – km 01+460,00
    - studnia chłonna SCH3 – km 01+600,00
  - kopanych szt. 2 o średnicy D = 2000 mm i głębokości h = 3,0 m każda, w lokalizacji drogi:
    - studnia chłonna SK1 – km 01+864,00
    - studnia chłonna SK2 – km 01+968,00

Lokalizacja urządzeń wodnych: w pasie drogowym DP nr 4325E Chorzęcin – Łazisko tj. na działkach o nr ewid: 139 i 209, obręb 14 Świńsko-Łagiewniki oraz na działce o nr ewid. 242/2, obręb 11 Łazisko, gmina Tomaszów Mazowiecki.

#### **2. Usługi wodne - odprowadzanie wód opadowych i roztopowych do urządzeń wodnych: rowów przydrożnych biegnących w pasie drogowym DP nr 4325E oraz studni chłonnych (wierconych i kopanych) o dopuszczalnych stężeniach zanieczyszczeń:**

- zawiesiny ogólne – **100 mg/l**,
- węglowodory ropopochodne – **15 mg/l**.


w ramach zadania pn: „Przebudowa drogi powiatowej nr 4325E Chorzęcin – Łazisko w miejscowości Łazisko” gm. Tomaszów Mazowiecki, pow. tomaszowski, woj. łódzkie.

Jednocześnie zgodnie z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, informuje się o możliwości wypowiedzenia się, przed wydaniem decyzji, co do zebranych dowodów i materiałów w przedmiotowej sprawie, w terminie **7 dni** od dnia otrzymania zawiadomienia.

Ze zgromadzoną dokumentacją w ww. sprawie można zapoznać się w siedzibie Zarządu Zlewni w Piotrkowie Trybunalskim z siedzibą przy ul. Młynarskiej 2, 97-300 Piotrków Trybunalski, pok. nr 117, w godzinach od 8.00 do 14.00.

**Otrzymują:**

1. Pan Paweł Laśkiewicz – pełnomocnik wnioskodawcy,  
„PL PROJEKT” Biuro Projektowe Justyna Laśkiewicz  
ul. Główna 139, 97-312 Czarnocin
2. a/a wm.

DYREKTOR  
  
Magdalena Filipiak

**Do wiadomości:**

1. Zarząd Dróg Powiatowych w Tomaszowie Maz.  
ul. Św. Antoniego 41, 97-200 Tomaszów Mazowiecki
2. Wójt Gminy Tomaszów Mazowiecki  
ul. Prezydenta Ignacego Mościckiego 4  
97-200 Tomaszów Mazowiecki
3. Starosta Tomaszowski  
ul. Św. Antoniego 41, 97-200 Tomaszów Mazowiecki